



МХП
АГРОІНДУСТРІАЛЬНИЙ
ХОЛДИНГ

ВП «Комбікормовий комплекс
«Ладжинський»
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Ідентифікаційний код: 36287142
вул. Сагаєва Івана, 1
м. Ладжин
Вінницька обл.
24320. Україна

+38 0432605375
o.bagautdinova@mhp.com.ua
www.mhp.ua

Вих. № « 287 » від 12.10. 2018 р.
На № « _____ » від _____ 2018 р.

*Слесенко Р.А.
Богдан С.Г.
С.В. Б.
11.10.18р*

Директору
ВП «Птахофабрика
«Вінницький бройлер» ПАТ «МХП»
Лещенко І.В.

Шановний Ігор Васильович !

Відповідно до Вашого листа №2684 від 09.10.2018р., направляємо технічні умови для підключення бригади № 23 з точкою приєднання КРПЗ-10 кВ ПС-35/10 кВ «ВФС».

Бригада № 23 знаходиться за адресою: Немирівський район, землі Новоселівської сільської ради.

Додатково нами буде надіслана схема проходження коридору для прокладання мереж до бригади №23

З повагою, Директор

Кесир

В.В.Концур

Виконавець:

Начальник ПС

Алтухов Г.І.

(050) 416-31-07

ВХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ВП «Птахофабрика «Вінницький бройлер»
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
№ 2175 від 12.10.2018

Затверджую:
Директор
ВП «Комбікормовий
комплекс Ладжинський»

Кешир Концур В.В.
« ___ » _____ 2018р.

Технічні умови

на приєднання «Бригади №23» по вирощуванню курчат-бройлерів
по комбінованій лінії (ПЛ та КЛ) 10кВ від існуючої ПС-35/10 кВ «ВФС»

1. Місце знаходження споживача:
 - **На землях Новоселівської сільської ради, Немирівського району, Вінницької області;**
 2. Величина розрахункової електричної потужності:
 - **Бригада №23 - 1306 кВт;**
 3. Категорія надійності електропостачання – **перша;**
 4. Прогнозний рік уведення об'єкта в експлуатацію – **2020 рік;**
 5. Джерела електропостачання – **ПС-110/35/10 «Заозерна»;**
 6. Точка приєднання – **КРПЗ-10кВ ПС-35/10 «ВФС»;**
 - **Бригада №23 – додаткова комірка з кабельним виходом.**
 7. Електропостачання бригади №23 можливо при умові виконання наступних заходів по реконструкції **ПС-35/10кВ «ВФС»:**
 - виконати заміну двох існуючих силових трансформаторів типу ТМН-2500/35-У1, на трансформатори типу ТМН-4000/35-У1 (виробництва ПАТ «Запоріжтрансформатор»)
 - встановити одну додаткову лінійну комірку 10кВ типу КСО-205-30В (виробництва ТОВ «АВМ Ампер» м. Кременчук) з кабельним виходом в КРПЗ-10 кВ для бригади №23;
 - в існуючій шафі АСКОЕ змонтувати лічильник для технічного обліку електричної енергії для бригади №23;
 - реконструкція існуючої ТМ (ТУ, ТІ, ТС додаткової комірки);
 - забезпечити контроль ізоляції КЛ-10кВ з впровадженням мікропроцесорного пристрою «Альтра»;
- Лінія живлення**
- побудувати комбіновану (ПЛ та КЛ) лінію 10 кВ до бригади №23, від встановленої додаткової комірки КРПЗ-10 кВ ПС 35/10 кВ «ВФС», переріз кабелів зі шитою поліетилену марки АПвЕгП визначити розрахунками в проекті (встановлена потужність – 1,306 кВт, орієнтована довжина комбінованої лінії 10 кВ – до 6-7 км);
 - виконати розрахунки токів КЗ по комбінованій лінії 10 кВ, для захистів, які передбачаються для комбінованої лінії (ПЛ, КЛ) згідно ПУЕ;

Розроблений проект будівництва нової комбінованої лінії 10кВ та реконструкцію ПС-35/10 «ВФС» погодити з усіма зацікавленими організаціями.

Головний інженер

Начальник ПС

Немеровський Ю.М.

Алтухов Г.І.